

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения*
№ 156/з от 15 июля 2019 г.

РЭГС в г. Камешково филиала АО "Газпром газораспределения Владимир"

1. *в г. Коврове*

(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. *АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА*

(полное наименование заявителя-юридического лица, фамилия, имя, отчество)

3. **Объект капитального строительства**

Для садоводства

(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу:

*601340, Владимирская обл, Камешковский р-н, Дружба п, Дружба РТП снт,
дом № УЧ.33:06:062701:29*

(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 куб. метров в час.

4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**

5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 (семьдесят) рабочих дней.**

Исполнитель:

Начальник службы


В.В. Воробьев

Подготовил:

Ведущий инженер


Е.С. Петраченкова

*при предварительной выдаче технических условий

13.08.2019 № МРЭ-ВлЭ/Пл/23/1440

На № 01-19-4420 от 10.07.19

ул. Б.Нижегородская, д. 91, г. Владимир, 600016
Тел. +7 (4922) 32-41-79, факс +7 (4922) 32-52-80
Прямая линия энергетиков: 8-800-100-33-00
e-mail: ves@ves.vladimirenergo.ru, <http://www.mrsk-cp.ru>
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

О технической возможности
подключения к сетям электроснабжения

Главе администрации Камешковского
района Владимирской области
А.З. Курганскому
ул. Свердлова, д. 10, г. Камешково,
Владимирская область, 601300

В ответ на Ваше обращение №01-19-4420 от 10.07.2019 года по определению технической возможности подключения к сетям электроснабжения с указанием точек и условий присоединения земельных участков, сообщая.

Участок по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. Дружба, СНТ «Дружба», участок с КН 33:06:062701:29, имеется техническая возможность технологического присоединения – опора №7 фид. 0,4 кВ №3 КТП №17/250 кВА от ВЛ 10 кВ №1002 ПС Брызгалово. Для создания технической возможности технологического присоединения по вышеуказанному адресу необходимо произвести строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №7 фид. 0,4 кВ №3 КТП №17/250 кВА от ВЛ 10 кВ №1002 ПС Брызгалово протяжённостью 567 метров от точки подключения до объекта.

Оплата за подключение осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

При строительстве зданий и сооружений на участке необходимо получить согласие на отсутствие обременений от сетевой организации (наличие опор, кабельных линий, охранных зон и т.д.) на планируемой территории застройки.

Согласно предоставленным данным расчёт произведён с учётом мощности до 15 кВт. При обращении заявителя на получение технических условий цены могут корректироваться с учётом заявленной мощности и наличием утяжеляющих факторов строительства.

Главный инженер ПО «ВЭС»

М.Г. Елизаров

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

ИНН3315012206 КПП331501001 ОГРН1153340002408

Юридический адрес: 601300, Владимирская область,

город Камешково, улица Свердлова, дом 5

Телефон/факс: (849248) 2-40-02 E-mail: mupinteh@yandex.ru

22 июля 2019 № 892
на № 01-19-4419 от 10.07.2019

Главе Администрации
Камешковского района
А.З. Курганскому

Уважаемый Анатолий Захарович!

МУП «ИнТех» сообщает Вам, что техническая возможность (технологического присоединения) земельного участка с кадастровым номером 33:06:062701:29 расположенного в п. Дружба, садовое некоммерческое товарищество «Дружба» с разрешенным использованием «садоводство» к сетям центрального водопровода отсутствует ввиду удаленности участка, а к сетям центральной канализации отсутствует, ввиду отсутствия сетей в населенном пункте.

И.о. директора



Панов А.К.