

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**на подключение (технологическое присоединение) объектов**  
**капитального строительства к сетям газораспределения\***  
**№ 171/з от 15 июня 2020 г.**

*РЭГС в г. Камешково филиала АО "Газпром газораспределения Владимир"*

1. *в г. Коврове*

*(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)*

2. *АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА*

*(полное наименование заявителя-юридического лица, фамилия, имя, отчество)*

3. **Объект капитального строительства**

*Объект для строительства бытового городка*

*(наименование объекта)*

расположенный (проектируемый) по адресу:

*, Владимирская обл, Камешковский р-н, Пенкино д (з\у: 33:06:112001:6)*

*(местонахождение объекта)*

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 куб. метров в час.

4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**

5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 (семьдесят) рабочих дней.**

**Исполнитель:**

Начальник службы

В.В. Воробьев

**Подготовил:**

Ведущий инженер

Е.С. Петраченкова

\*при предварительной выдаче технических условий





**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ**  
Владимирэнерго



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра и Приволжья»

Филиал «Владимирэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  
ул. Б.Нижегородская, д. 106, г. Владимир, 600000  
Тел. +7 (4922) 47-00-59, +7 (4922) 47-00-69  
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115  
e-mail: vladenergo@vl.mrsk-cp.ru, [http:// www.mrsk-cp.ru](http://www.mrsk-cp.ru)  
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043  
ИНН/КПП 5260200603/332902001

11.06.2020 № МР7-ВлЭ/16-01/3299

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе администрации  
Камешковского района ВО  
А.З. Курганскому

601300, Владимирская обл.,  
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10

- О перспективной возможности  
технологического присоединения

Уважаемый Анатолий Захарович!

Ваше обращение от 05.06.2020 01-19-3571 по вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщая следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов капитального строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровым номером 33:06:112001:6 в 100 м по направлению на север от д. Пенкино, Камешковского р-на, (разрешенное использование — для строительства бытового городка), возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями.

Предположительные точки подключения объекта:

- уч. с кад. №33:06:112001:6 - ПС «Пенкино», ВЛ 10 кВ №-1005, КТП № 107/160 фидер 0,4 кВ. №1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое



присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» [http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current\\_and\\_planned\\_reserve\\_power\\_sources/](http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/)

Начальник управления  
технологического присоединения



Е.С.Рябов





МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА  
**«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (МУП «ИнТех»)**

Молодёжная ул., д. 7, Камешково г., Владимирская обл., 601300  
Тел./факс: 8 (49248) 2-40-18 / 2-40-48, e-mail: mupinteh@yandex.ru  
ОГРН 1153340002408 ИНН 3315012206 КПП 331501001

22.06.2020 № 829  
на № 01-19-3572 от 05.06.2020

Главе администрации Камешковского района  
А.З. Курганскому

О возможности подключения участка,  
кад. № 6, д. Пенкино

Уважаемый Анатолий Захарович!

По поручению директора Предприятия в ответ на Ваш запрос, полученный по электронной почте 08.06.2020, сообщаю, что техническая возможность технологического присоединения объекта, расположенного примерно в 100 м по направлению на север от д. Пенкино с разрешенным использованием «для строительства бытового городка» (кадастровый № 33:06:112001:6), к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения отсутствует ввиду удалённости сетей от участка.

Главный инженер



Е.В. Ульянов

Архипов Алексей Сергеевич  
8(49248)24018